

| Quantitativo de Fiacao do quadro EQP-01 (1) |              |          |          |          |                 |                          |  |
|---------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|--|
| Seção do Cabo (mm²)                         | Tipo de Cabo | Isolação | Condutor | Cor      | Comprimento (m) | Comprimento Corrigido(m) |  |
| 2,5                                         | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 355,46          | 426,56                   |  |
| 2,5                                         | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 370,44          | 444,52                   |  |
| 2,5                                         | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 335,29          | 402,34                   |  |
| 2,5                                         | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 171,29          | 205,55                   |  |
| 6,0                                         | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 12,14           | 14,57                    |  |
| 6,0                                         | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 12,14           | 14,57                    |  |
| 6,0                                         | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 12,14           | 14,57                    |  |

| Quantitativo de Fiacao do quadro ARC-04 |              |          |          |          |                 |                          |  |
|-----------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|--|
| Seção do Cabo (mm²)                     | Tipo de Cabo | Isolação | Condutor | Cor      | Comprimento (m) | Comprimento Corrigido(m) |  |
| 0,0                                     | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 113,09          | 135,71                   |  |
| 0,0                                     | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 122,29          | 146,75                   |  |
| 0,0                                     | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 94,60           | 113,52                   |  |
| 0,0                                     | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 70,81           | 84,97                    |  |

| Quantitativo de Fiacao do quadro EQP-07 (1) |              |          |          |          |                 |                          |  |
|---------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|--|
| Seção do Cabo (mm²)                         | Tipo de Cabo | Isolação | Condutor | Cor      | Comprimento (m) | Comprimento Corrigido(m) |  |
| 2,5                                         | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 149,31          | 179,17                   |  |
| 2,5                                         | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 101,23          | 121,47                   |  |
| 2,5                                         | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 111,99          | 134,39                   |  |
| 2,5                                         | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 68,54           | 82,25                    |  |
| 6,0                                         | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 99,79           | 119,75                   |  |
| 6,0                                         | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 86,70           | 104,04                   |  |
| 6,0                                         | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 89,53           | 107,43                   |  |
| 6,0                                         | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 83,96           | 100,75                   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - EQP-07               |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 16 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C   | 3        | 11  |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 32 A Curva C   | 3        | 9   |  |
| Produto Inexistente                                      |          |     |  |
| Produto Inexistente                                      | 3        | 1   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - EQP-03               |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 25 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C   | 3        | 10  |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 32 A Curva B  | 3        | 1   |  |
| Produto Inexistente                                      |          |     |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - EQP-06               |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 63 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C   | 3        | 8   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 2   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 40 A Curva C   | 3        | 2   |  |
| Produto Inexistente                                      | 3        | 1   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - GÁS MEDICINAL        |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 2   |  |
| Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 50 A Curva C       | 3        | 2   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 63 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C   | 3        | 7   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 9   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 20 A Curva B  | 3        | 1   |  |
| Produto Inexistente                                      |          |     |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - NB                 |          |     |  |
|--------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                              | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas             |          | 2   |  |
| Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 50 A Curva B     |          | 2   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 40 A            |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C | 3        | 7   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C | 3        | 9   |  |
| Produto Inexistente                                    |          |     |  |
| Produto Inexistente                                    | 3        | 1   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - PEDIATRIA            |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas               |          | 2   |  |
| Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 50 A Curva B       | 3        | 4   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 63 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 20 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 16 A Curva C | 3        | 4   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 20 A Curva C | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 25 A Curva C | 3        | 2   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 32 A Curva C | 3        | 2   |  |

| Quantitativo de Fiacao do quadro EQP-02 |              |          |          |          |                 |                          |  |
|-----------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|--|
| Seção do Cabo (mm²)                     | Tipo de Cabo | Isolação | Condutor | Cor      | Comprimento (m) | Comprimento Corrigido(m) |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 275,94          | 331,13                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 281,89          | 338,27                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 262,48          | 314,97                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 132,13          | 158,55                   |  |
| 10,0                                    | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 10,03           | 12,04                    |  |
| 10,0                                    | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 10,03           | 12,04                    |  |
| 10,0                                    | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 10,03           | 12,04                    |  |

| Quantitativo de Fiacao do quadro ARC-05 |              |          |          |          |                 |                          |  |
|-----------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|--|
| Seção do Cabo (mm²)                     | Tipo de Cabo | Isolação | Condutor | Cor      | Comprimento (m) | Comprimento Corrigido(m) |  |
| 0,0                                     | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 55,75           | 66,90                    |  |
| 0,0                                     | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 52,18           | 62,62                    |  |
| 0,0                                     | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 50,23           | 60,28                    |  |
| 0,0                                     | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 58,64           | 70,36                    |  |

| Quantitativo de Fiacao do quadro EQP-03 |              |          |          |          |                 |                          |  |
|-----------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|--|
| Seção do Cabo (mm²)                     | Tipo de Cabo | Isolação | Condutor | Cor      | Comprimento (m) | Comprimento Corrigido(m) |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 94,97           | 113,97                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 76,99           | 92,39                    |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 75,86           | 91,03                    |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 64,10           | 76,92                    |  |

| Quantitativo de Fiacao do quadro EQP-06 |              |          |          |          |                 |                          |  |
|-----------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|--|
| Seção do Cabo (mm²)                     | Tipo de Cabo | Isolação | Condutor | Cor      | Comprimento (m) | Comprimento Corrigido(m) |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 155,99          | 187,19                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 158,90          | 190,68                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 121,41          | 145,70                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 100,70          | 120,84                   |  |
| 6,0                                     | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 12,64           | 15,17                    |  |
| 6,0                                     | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 14,46           | 17,36                    |  |
| 6,0                                     | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 27,11           | 32,53                    |  |
| 6,0                                     | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 16,72           | 20,07                    |  |

| Quantitativo de Fiacao do quadro EQP-10 |              |          |          |          |                 |                          |  |
|-----------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|--|
| Seção do Cabo (mm²)                     | Tipo de Cabo | Isolação | Condutor | Cor      | Comprimento (m) | Comprimento Corrigido(m) |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase A   | Vermelho | 289,56          | 347,47                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 250,92          | 300,98                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 255,63          | 306,75                   |  |
| 2,5                                     | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 140,30          | 168,37                   |  |
| 10,0                                    | Isolado      | PVC      | Fase B   | Preto    | 35,25           | 42,30                    |  |
| 10,0                                    | Isolado      | PVC      | Fase C   | Branco   | 35,25           | 42,30                    |  |
| 10,0                                    | Isolado      | PVC      | Terra    | Verde    | 35,25           | 42,30                    |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - EQP-01               |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 16 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 63 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C   | 3        | 23  |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 32 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 50 A Curva C  | 3        | 1   |  |
| Produto Inexistente                                      |          |     |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - ARC-04               |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 25 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C   | 3        | 10  |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 32 A Curva B  | 3        | 1   |  |
| Produto Inexistente                                      |          |     |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - EQP-08               |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 20kA |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C   | 3        | 3   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 7   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Produto Inexistente                                      |          |     |  |
| Produto Inexistente                                      | 3        | 1   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - LABORATÓRIOS         |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 12 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 20kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 63 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 20 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 20 A Curva C   | 3        | 2   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 10 A Curva C | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 16 A Curva C | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 20 A Curva C | 3        | 3   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 50 A Curva B  | 3        | 1   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - ENFERMARIA 1         |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas               |          | 2   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 63 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 20 A Curva C   | 3        | 2   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 10 A Curva C | 3        | 2   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 16 A Curva C | 3        | 5   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 20 A Curva C | 3        | 2   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 25 A Curva C | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 50 A Curva B  | 3        | 1   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - ENFERMARIA 4         |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas               |          | 2   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 20kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 63 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 5   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 10 A Curva C | 3        | 2   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 16 A Curva C | 3        | 7   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 20 A Curva C | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 25 A Curva C | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 20 A Curva B  | 3        | 1   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - EQP-02               |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 16 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 63 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva C   | 3        | 14  |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 2   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 32 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 50 A Curva C  | 3        | 1   |  |
| Produto Inexistente                                      |          |     |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - EQP-05               |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 12 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 4   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 40 A              |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 20 A Curva C   | 3        | 6   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 20 A Curva C   | 3        | 1   |  |
| Produto Inexistente                                      |          |     |  |
| Produto Inexistente                                      | 3        | 1   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - EQP-10               |          |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| Descrição                                                | lcc (KA) | QTD |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 8 entradas                |          | 1   |  |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas               |          | 1   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 20kA |          | 3   |  |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 45kA |          | 1   |  |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 100 A             |          | 1   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 20 A Curva C   | 3        | 3   |  |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 50 A Curva C   | 3        | 1   |  |

| Quantitativo de Itens de Proteção - PRESC. MÉD           |          |   |     |
|----------------------------------------------------------|----------|---|-----|
| Descrição                                                | Icc (KA) |   | QTD |
| Barramento de Neutro/Terra com 12 entradas               |          |   | 1   |
| Barramento de Neutro/Terra com 24 entradas               |          |   | 1   |
| Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 100 A Curva B      | 3        | 1 | 1   |
| Dispositivo de Proteção a Surto (DPS) Monopolar 75V 20kA |          |   | 4   |
| Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 40 A              |          |   | 1   |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva C   | 3        | 1 | 1   |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 32 A Curva C   | 3        | 1 | 3   |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 16 A Curva C | 3        | 1 | 4   |
| Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 20 A Curva C | 3        | 1 | 1   |